



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы

подпись

/ Уздяев В.Н. /
Ф.И.О.

2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 6 от 10.12.2020 г.

(Спортивный комплекс) Детско-юношеская спортивная школа – структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 226, телефон/факс 88465661971, do2_podbel_sch_phvy@samara.edu.ru, телефон 8(84656) 61-9-71, руководитель ДЮСШ СП Сидоренко Антонина Александровна

1. Наименование населенного пункта село Подбельск
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области в лице Северо-Восточного управления министерства образования и науки самарской области
3. Вид деятельности дополнительное образование
4. Форма собственности объекта муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг 5 смена, максимально возможное количество людей, одновременно находящихся в здании 300 человек
6. Размещение объекта отдельно стоящее, одно этажное здание, полностью занимаемое организацией, материал несущих конструкций – кирпич, материал перекрытий – железобетон, общая площадь здания 1606,4 м²
7. Количество и назначение входов один главный вход (центральный) и один запасный выход, оборудован для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
8. Год постройки 2006 год
9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	15		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	-		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту						
1.1. Вход на территорию (при наличие ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	4,4 м	К, О		
	*Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,7 м	К		

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	3,0 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	создание	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,10	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,05 м	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха	наличие	да	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	3,7 м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	4	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	Да	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,40 м	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	создание	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:				установка	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С		
	высота поручней	0,9 м	нет	О		
	не травмирующие окончания	наличие	нет	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К	создание	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	- в верхнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	- промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	- промежуточная площадка на повороте пути движения	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет		создание	
	- в нижнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	установка	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	справочно	0,60 м			

	Габариты площадки без пандуса: ширина * глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	3,70 x 2,70	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина * глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	да	Г		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	- высота поручней	0,9 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С	установка	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	создание	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	создание	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	

- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	К	установка	
- в верхнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
- промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
- промежуточная площадка на повороте пути движения	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
- в нижнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	установка	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
Световой маяк у входа	наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,7 x 3,7	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,31 м	К, О		
высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $\leq 0,014$ м, общая	Наружный 0,01 Внутренний	К		

		высота $\leq 0,028$ м	0,06			
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	создание	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	создание	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	создание	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	создание	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	создание	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	установка	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		установка	
	- стационарный	наличие	нет	К		

	- мобильный	наличие	нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,7 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,15 x 1,78	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К,О	установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	2,0	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	2,0	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	реконструкция	
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- на высоте	0,9 м	нет	О		

	- не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	- завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	- завершающие горизонтальные части поручней вверх, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет			

	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов \geq 1,1x1,4	нет	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов \geq 0,8м	нет	К		
	Зеркало	наличие	нет	К		
	Поручни	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
2.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете № администрация						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,75	К		
	Высота порога	отсутствие	0,05	К, О		

	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,8	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,02	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,6	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,6 x 1,6	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,75	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание в кабинете № 2 (раздевалка № 1 женская)						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание в кабинете № 3 (раздевалка № 2 мужская)						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	

	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание в кабинете № 4 (раздевалка № 3 женская)						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание в кабинете № 5 (раздевалка № 4 мужская)						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание в кабинете № 6 тренажёрный зал						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,15	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,055	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	да	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К		

	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,78	К, О		
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К		
	Место для сидения	наличие	нет	О	установка	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	≥ 2 % 1%	нет	К	создание	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,3	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	создание	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	да	Г	ремонт	
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	нет	да		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	

	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,88	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	да	К	создание	
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1	К, О	ремонт	
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,88 м	К, О	реконструкция	
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,25 м	К, О, С	реконструкция	
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,65 м	К, О, С	реконструкция	
	Унитаз:					
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,95 x 2,25 м	К	создание	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	- высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,85 м	К, О	реконструкция	
	- опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	- водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	- водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа	наличие	нет	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,2 x 1,20м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
	Душевые:		Раздевалка №3 и №4			

	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	0,9 x 0,9 м	К, О	реконструкция	
	размеры сиденья душевой кабины: глубина * длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	нет	Г	установка	
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

Зона 1 «Территория, прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категорий инвалидов; тактильные средства шириной 0,5-0,6 м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта перед съездом; организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Зона 2 «Входная группа» - установка: звукового и светового маяка; беспроводной системы вызова помощи с усилителем, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени, установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением), установить наружный подъемник, пандус наружный с нескользким покрытием.

Зона 3 «Пути движения на объекте» - установка: тактильной схемы; пиктограмм (доступность, вход, выход); контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастной маркировки дверных проемов; тактильной полосы перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6 м; контрастной маркировки крайних ступеней, установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; приобрести переносной пандус;


Зона 4 «Зона оказания услуги» - определить долю мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата);

Зона 5 «Санитарно-бытовые помещения» - установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) осязаемую ногой или тростью, установить опорные поручни с двух сторон унитаза, опорного поручня для раковины, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), систему тревожной сигнализации;

Зона 6 «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установка: визуальные средства информации о предоставлении услуги продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звукового и светового маяка; тактильной схемы; беспроводной системы вызова помощи с усилителем, установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

Председатель Похвистневской районной общественной
организации Самарской областной организации
Общероссийской общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов"



(Вагизова Ф.Г.)

« 12 » 12 2020

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Завхоз ДЮСШ – СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.
Подбельск



 Исраелян Г.О.

« 12 » 12 2020